



KULDĪGAS NOVADA DOME

PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA

Baznīcas ielā 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 tālr. 63322469 fakss 63341422 dome@kuldiga.lv www.kuldiga.lv

KULDĪGĀ, KULDĪGAS NOVADĀ

2013.gada 23.janvārī № 01-12/ 10
uz 21.01.2013. Nr.4

IEINTERESĒTAJIEM PRETENDENTIEM

Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – Komisija), izskatot ieinteresētā pretendenta iesniegumu nr.4 no 21.01.2013., par iepirkumu „Būvdarbu izpilde projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Kuldīgas novada Rendas pagasta Rendas ciemā”, ID.Nr.KNP/2012/123/ERAF nolikumu (turpmāk - Nolikums), sniedz šādu skaidrojumu:

Jautājums:

Lūdzu veikt skaidrojumus par to, ka veicot sīkāku tehniskās dokumentācijas apskati un salīdzinot to ar Pielikumu Nr.4 (Tāmes un darbu apjomi) secinājām, ka rasējuma lapa Nr. TN-7 neatbilst lokālās tāmes Nr.9 norādītajiem daudzumiem. Rasējuma aprakstā ir norādīti divi (2 kompl.) „Iegremdējamais notekūdeņu sūknis WILO MTC 40 F16,15/7 3~ ar griezēju, Q=2,0 l/s, H=10,4 m”, bet tai pašā laikā tāmes šo apozīciju norādītais daudzums ir viens (1kompl.). Šī pati problēma ir arī ar pārējām pozīcijām, kas saistītas ar KSS-1. Lūdzam precizēt šos apjomus, pēc kuriem vadīties tāmju sastādīšanā.

Atbilde:

Komisija norāda, ka Pretendentiem sagatavojot piedāvājumus jāņem vērā pilna iepirkuma informācija, tajā skaitā, Tehniskais projekts ar visiem paredzētajiem plānoto būvdarbu apjomiem un Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām.

Attiecībā uz pretendenta pieprasīto informāciju, jāmin, ka projekta ietvaros, atbilstoši publicētajos rasējumos norādītajiem orientējošajiem apjomiem, katrā no divām Rendas ciema kanalizācijas sūkņu stacijām (KSS) nepieciešami divi sūkņi.

Komisija, atbilstoši tehniskā projekta apjomiem, precīzē Nolikuma pielikuma Nr.4 “Tāmes ar darbu apjomiem” lokālās tāmes Nr.4 “4.POSMS - KSS2” pozīcijas nr.79.2 un nr.79.16, kā arī lokālās tāmes Nr.9 “9.POSMS – KSS1” pozīcijas nr.81.2 un nr.81.16, kur ir pieļautas tehniskas drukas kļūdas, tāpēc Iepirkuma piedāvājumā minētās izmaksu pozīcijas jāaprēķina un jānorāda sekojoši:

Lokālā tāme Nr. 4, 4.POSMS - KSS2

Nr.p.k. 79,2	Iegremdējamais notekūdeņu sūknis WILO MTC 40/21-3-400 ~ 3ar griezēju, Q=1,69l/s, H=6,33 m	kompl.	2,0
Nr.p.k. 79,16	Pacelšanas cilpas	gab.	2,0


Lokālā tāme Nr. 9, 9.POSMS – KSS1

Nr.p.k. 81,2	Iegremdējamais notekūdeņu sūknis WILO MTC 40 F16,15/7 3~ ar griezēju, Q=2,0 l/s, H=10,4 m	kompl.	2,0
Nr.p.k. 81,16	Pacelšanas cilpas	gab.	2,0

Komisija norāda, ka mājas lapas „www.kuldiga.lv” sadaļā „Pašvaldība”/”Iepirkumi”, iepriekš publiskotajiem Iepirkuma dokumentiem, papildus ir pievienots Nolikuma pielikuma nr.4 „Tāmes ar darbu apjomiem” precizētais fails.

Ar cieņu,
Publisko iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

U. Oļehnovičs
V. Petrika
63322469



V. Gotfridsons