



# KULDĪGAS NOVADA DOME

PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA

Baznīcas ielā 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 tālr. 63322469 fakss 63341422 dome@kuldiga.lv www.kuldiga.lv

## KULDĪGĀ, KULDĪGAS NOVADĀ

2014.gada 15.aprīlī. Nr. 01-13/\_\_\_\_\_

### ***IEINTERESĒTAJIEM PIEGĀDĀTĀJIEM***

*Par iepirkuma Nr. KNP/2014/30/EZF nolikumu*

Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – Komisija), ir saņēmusi Pretendenta jautājumu par pašvaldības iepirkumu „**Ozolkalna ceļa daļas rekonstrukcija Pelču pagastā, Kuldīgas novadā**” ID Nr. KNP/2014/14:

**Jautājums:** Darbu daudzumos Inženiertīkli paredz 5.pozīcijā kabeļu atrakšanu un padziļināšanu 74m, no šiem 74m, aptuveni 44m šķērso ceļa braucamo daļu. Vai nav jāparedz ieguldīt aizsargčaulā? Lattelecom tehniskos noteikumos 2.punktā minēts, ka sakaru kabeļus brauktuves vietās aizsargāt ar caurulēm. Vai padziļinot, šo kabeli nevajadzēs pagarināt?

**Atbilde:** Minētie kabeļi nav jāpagarina un nav jāliek aizsargčaulās. Projekts ir saskaņots ar tehnisko noteikumu izdevēju.

Ar cieņu,  
Publisko iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

Inese Ozola-Gūtpelca

Z.Kudiņa  
63322469