


















FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 12.05.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s.– 19.gs.40.g.	19.gs.40.g.– 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
	1797.g.– 1813.g.		Līdz 19.gs. vidum	19.gs.4.cet sākums		20.gs.30.gadā	
pamatapjoma fasāde							Ks skaits dots pēc ielas fasādes situācijas. 12.,13.kš krāsotas reklāmas.
	1.kš 1060Y10R	2.kš 2005Y10R	3.kš 3030Y70R	7.kš 4020R90B	11.kš 2030R80B	13.kš 3502Y	
iluzori rusti/lizēna	Kontūrlīnija: 			nav krāsoti	nav krāsoti	Skatīt dekoratīvo elementu toni.	Konstatēti ēkas ielas fasādes stūros.
	Rustu tonis: 					Lizēna kaļķu balta	Lizēna konstatēta tikai vēsturiskajos fotoattēlos.
		2.kš 6005Y20R 4020Y10R	3.kš Kaļķu balts				
dekoratīvie elementi							Starpdzega gala fasādē.
	1.kš Kaļķu balts	2.kš Kaļķu balts	3.kš Kaļķu balts	7.kš Kaļķu balts		Kaļķu balts	
cokols				Atbilstošais cokola krāso- jums nav konstatēts.	Atbilstošais cokola krāso- jums nav konstatēts.	Tumši pelēks cokols (pēc 20.gs. 30.gadu fotoatt.).	6.–13.kš precīzs cokola krāsojums nav nosakāms (tumšāks kā pamatplakne), jo kš saglabājušies fragmentāri.
	1.kš 7010G90Y	2.kš Sodrēju melns	3.kš Sodrēju melns				
durvis							Ēkā nav vēsturiskās durvis.
logi							Sākotnējo logu aplodas zelmiņos nav apsekotas.
slēgi							Nav saglabājušies.
piezīmes							Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.st. limeni no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.
	1.kš fas. plakne krās. monohromi bez stūru rustiem vai lizēnām.	2.kš rustu izmēri 620x375mm, 50mm– atstarpe, 5+6mm kontūrlīnija.	3.kš rustu izmēri 550x350mm, ~35mm. atstarpe 4.,5.kš tāda pat krāsu sistēma.	6.kš fasāde sārti dzeltēna ar kaļķu baltām det. 8.kš dzeltēna pamatapjoma fasāde. 9.kš pelēka pamatapjoma fasāde.	10.kš pelēks fasādes pamatapjoms.	12.kš dzeltens fasādes pamatapjoms.	