













FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

DZIRNAVU IELA 8, 62010230038001

adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 17.06.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
			1870. – 1879.g.			19.gs.beigas	
pamatapjoma fasāde							Ks skaits dots pēc ielas fasādes situācijas.
			1.ks 1002Y50R	2.ks 3500N	3.ks 1020Y20R	5.ks 1515Y60R	
piebūves fasāde							19.gs. beigu piebūve 2009.g. siltināta, jauns spēktelējums.
dekoratīvie elementi			Skatīt pamatapjoma fasādes toni.			Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Mūra jumta dzega. Mūra palodzēm zudis apmetums.
			1.ks 1002Y50R	2.ks Balts	3.ks Balts	5.ks 1515Y60R	
cokols							Krāsojums konstatēts uz sākotnējā apmetuma.
			1.ks Sodrāju melns		2.ks 6020Y30R	3.ks 6502B	
durvis							Krāsojums skatīts durvīm, durvju aplodai un virslogam. Virslogam durvju 3.ks konstatēts kā 1. krāsojums.
			1.ks āderēji, F:4040Y20R Dz:Nenosakāms		2.ks 5020Y40R	3.ks 2002G	
logi							Sākotnējās aplodas nav apsektas.
slēgi							
piezīmes				Domājams, šajā posmā cokols un durvis nav pārkrāsoti.	4.ks. pamatapjoms silti pelēks, dekoratīvie elementi balti.		Kontrolzondāžas veiktas no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsektoto daļu.